

ENVIPARTNER, s.r.o.
Václavská 546/55
639 00 Brno-Štýřice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1092428914

VYŘIZUJE / LINKA
Vondra / 800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Trutnov /12.4.2017

Vyjádření k umístění bezdrátových hlásičů na podpěrných bodech distribuční sítě nn.

ČEZ Distribuce, a.s. **souhlasí** s umístěním bezdrátových hlásičů na zařízení DS.

Pilníkov - Protipovodňová opatření města Pilníkov.

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Zajistit veškerá úřední povolení orgánů státní správy, které mají dle příslušných předpisů oprávnění vyjadřovat se k instalaci a provozování těchto zařízení na území ČR.
2. Umístění zařízení musí být z hlediska vzdáleností od částí el. zařízení pod napětím v souladu s platnými předpisy a nesmí zhoršovat podmínky pro provádění údržby tohoto zařízení.
3. Dodržet technické podmínky Poskytovatele k instalaci zařízení, provádět opravy a pravidelnou údržbu zařízení a udržovat poskytnutý prostor v dobrém stavu tak, aby jeho veškerá činnost nenarušila běžný provoz vedení nn.
4. Oznámit Poskytovateli předem provádění rozsáhlejších oprav nebo údržby zařízení.
5. Dočasně odstranit instalované zařízení a zajistit maximální součinnost na základě písemné výzvy Poskytovatele z důvodu rekonstrukce nebo opravy vedení nn.
6. Všechny škody vztahující se k vedení nn nahlásit po jejich zjištění ihned Poskytovateli. Uživatel odpovídá Poskytovateli za škody, které vzniknou na poskytnutých místech jeho užíváním, poškozením nebo znehodnocením nad míru obvyklou a přiměřenou k době užívání. Škody na vlastní náklady neprodleně odstraní.
7. Po provedení instalace hlásičů bude s provozovatelem sepsána smlouva o umístění zařízení (bezúplatná).
8. Udělujeme souhlas s umožněním městu Pilníkov provádět následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce za předpokladu, že nedojde k umístění vedení NN pod zem.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.